

प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल भवन)/2022-2023

दिनांक-अप्रैल, 06 2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल,
सरदार नगर, चौरी चौरा,
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में:-

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल दिनांक-02.04.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध-04


अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपया-40/-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बैंक रोड, जनपद-गोरखपुर, में चालान संख्या- D-400105 दिनांक-04.04.2022 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 04-अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 1- चेकिंग का दिनांक-05.04.2022
- 2- पूर्व चेकिंग का दिनांक व चेकिंग अधिकारी का नाम-05.04.2022, प्रभारी अग्निशमन केन्द्र
- 3- संस्थान का विवरण-स्कूल/भवन
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-04
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-04
- 6- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

(यह अनिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशरों के कार्यशीलता होने का प्रमाण-पत्र है।)

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0/सी0ओ0टू0-फायर एक्सटिंग्यूशर	04-4.5 कि0ग्रा0	04	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। **National building code and UP Building Byelaws एवं Uttar pradesh fire prevention and fire safety Act/Rules-2005** में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वाछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।


(डी0के0 सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद गोरखपुर

(डी0के0 सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-गोरखपुर


CHAIRMAN/DIRECTOR


PRINCIPAL
VERTEK GLOBAL SCHOOL
Near Sardar Nagar, Gorakhpur